

都城市清浄館  
包括的維持管理業務委託  
ユーティリティー使用量

令和4年8月

都城市上下水道局下水道

薬品等使用量（見込み）

項目	使用量
無機系調質剤	556.7kg/日
有機系調質剤	30.6kg/日
苛性ソーダ	86.4kg/日
消臭剤	0.66L/日
脱臭用活性炭（高・中濃度）	750kg/年
脱臭用活性炭（低濃度）	2,600kg/年

ガス使用量（実績）

（単位：m<sup>3</sup>）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
使用量	R元年度	4.0	2.3	1.9	0.7	0.9	1.3	1.0	1.6	2.7	2.1	2.4	2.2	23.1
	R2年度	0.7	0.4	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	1.3	2.1	2.6	2.2	1.2	11.3
	R3年度	0.4	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.9	1.4	0.7	1.4	1.4	1.5	9.5

上水道使用量（実績）

（単位：m<sup>3</sup>）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
使用量	R元年度	22.602	22.311	23.421	22.840	28.505	25.943	26.661	26.829	26.543	24.464	26.406	31.619	308.144
	R2年度	27.115	26.986	31.077	29.083	34.153	30.760	30.951	29.482	34.951	26.981	25.352	26.899	353.790
	R3年度	27.528	31.383	55.870	47.298	29.293	33.741	44.330	33.487	28.779	32.010	34.884	38.302	436.905